

YAPI MALZEMELERİ GÖZETİM SERTİFİKASI

17 – MSB – 0028

ARTI HARÇ YAPI KİMYASALLARI

Tarafından

DUACILI/SARAYKÖY/DENİZLİ

adresinde üretilen

Seramik Ve Karolar İçin Derz Dolgu Harcı

Uygunluk Teyit Sistemi	4
Aşınma direnci	$\leq 2000\text{mm}^3$
Kuru depolama sonrası eğilme dayanımı	$\geq 2,5\text{N/mm}^2$
Donma çözünme çevrimi sonrası eğilme dayanımı	$\geq 2,5\text{N/mm}^2$
Kuru depolama sonrası basınç dayanımı	$\geq 15\text{N/mm}^2$
Donma çözünme çevrimi sonrası basınç dayanımı	$\geq 15\text{N/mm}^2$
Büzülme	$\leq 3\text{mm/m}$
Su emme (30 dakıda sonunda)	5 Gr
Su emme (240 dakıda sonunda)	10 Gr

tanımlı ürünler için , üretici tarafından başlangıç tip deneyleri gerçekleştirilmiş, fabrika üretim kontrolü sistemi çerçevesinde düzenli deneyleri yapılarak,

EN 13888

teknik şartnamesinin Ek ZA bölümünde ortaya konan tüm şartların karşılandığı tarafımızca yapılan doküman incelemesi ile tespit edilmiştir.

DENİZLİ , 08.04.2013

**MSB INTERNATIONAL
MELİKE BASMACI**

MSB tarafından verilen bu belge, üreticinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Ürünün ve fabrika üretim kontrolünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygunluğunun sürekliliği üreticinin sorumluluğundadır.